

Center Natur og Miljø

Skørping Varmeværk
Skørping Nord 11
9520 Skørping

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 13.35.05-P25-1-23
Ref.: Karin Bak
Telefon: 99887670
E-mail: kbso@rebild.dk

Dato: 26-04-2023

Dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv.

Skørping Varmeværk har jf. bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹ (MCP-bekendtgørelsen), ansøgt om dispensation for emissionsgrænseværdierne for støv på anlægget beliggende Skørping Nord 11, så der i perioden fra d. 1. januar 2025 til d. 1. januar 2023 gælder en emissionsgrænse på 136 mg.

Afgørelse

På baggrund af ansøgers oplysninger, varmemærkets tilladelser og godkendelser vurderer Rebild Kommune, at ansøger opfylder bekendtgørelsens tre betingelser, og at der kan meddeles dispensation til Skørping Varmeværk.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 54, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. Dispensationen er tidsbegrænset og gælder for perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030, hvor fyringsanlægget skal overholde en emissionsgrænseværdi på 136 mg/normal m³ ved 6 % ilt. Herefter skal fyringsanlægget overholde emissionsgrænseværdien for støv, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 (§ 54, stk. 2, og § 7).

Offentliggørelse

Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan i henhold til bekendtgørelsens § 97 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, de myndigheder og organisationer, som er nævnt i Lov om miljøbeskyttelse, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagen skal indgives senest d. 24. maj 2023.

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes NemID til at logge på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klageportalen. En evt. klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage over en dispensation har jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ifølge § 101 i miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Teknisk redegørelse

I henhold til MCP-bekendtgørelsen kan tilsynsmyndigheden meddele dispensation på følgende betingelser:

1. Fyringsanlægget har røggaskondensering
2. Fyringsanlægget havde frem til 1. januar 2025 vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m³ ved 10 % ilt i godkendelse efter lovens § 33.
3. Fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

Ad. 1 Jævnfør Skørping Varmeværks miljøgodkendelse af 27. juni 2007 renses værket røggassen i multicykloner efterfulgt af rensning og varmegenindvinding. Det rensede processpildevand skal overholde følgende grænseværdier² inden det ledes til kloaksystem:

Parameter	Grænseværdi	Enhed
Max årsvandmængde	9.000	m ³ /år
Max døgnvandmængde	50	m ³ /dag
Max sekundvandmængde	2	l/s
Suspenderet stof	500	mg/l
Sulfat	500	mg/l
Cadmium	0,003	mg/l
Kviksølv	0,003	mg/l
Nitrifikationshæmning ⁽¹⁾	50	%
pH ⁽²⁾	6,5 – 9,0	-
Temperatur ⁽²⁾	50	°C

(1) Grænseværdien på 50% er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% udløser undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Absolut krav.

² Tilslutningstilladelse af 28. januar 2022

Ad. 2 Varmeværket er omfattet af standardvilkår for støv, hvor grænseværdien for anlæg, som anvender vådretningsanlæg, er 100mg/normal m³ ved 10% O₂ tør røggas.

Ad. 3 Skørping Varmeværk forsyner 1.324 forbrugere i Skørping, Gl. Skørping og Rebild og med varme.